



## Compact DC-S 3G BAT

Compact DC-S 3G BAT, concentrador PRIME

Code: Q46274.

- > Connexió 2n trafo: No
- > Homologació: -
- > Comunicacions: PRIME | 3G
- > Entrades digitals: -
- > Supervisor BT: 1

### Descripció

El concentrador **COMPACT DC** és l'equip encarregat de la gestió i lectura de comptadors d'energia trifàsics i monofàsics amb comunicacions PRIME connectats a la mateixa xarxa de baixa tensió.

Típicament ubicat al centre de transformació, el concentrador **COMPACT DC**, permet telegestionar els comptadors, ja sigui llegint la informació que aquests ens proporcionen o bé executant les accions que es poden aplicar sobre aquest tipus d'equips, com ara modificar les tarifes, actuar sobre l'element de tall, etc.

**COMPACT DC** té integrat un comptador trifàsic indirecte, amb funcions de supervisió de baixa tensió segons model.

L'equip disposa de comunicacions PLC PRIME, port Ethernet i entrades digitals.



## Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Code: Q46274.

### Especificacions

#### Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	241 x 120 x 130 (mm)
Fixació	Carril DIN

#### Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 600V
Impedància d'entrada	800 K $\Omega$
Marge de mesura de freqüència	45 ... 65 Hz
Marge de mesura de tensió	127/220 ... 230/400 V~ $\pm$ 20 %
Consum màxim en entrada de tensió	0.07 VA
Tensió mínima de sortida (Vstart)	10 V~

#### Comunicacions xarxa

Tecnologia / Tipus	PRIME
--------------------	-------

#### Pes net (kg)

	1,68
--	------

#### Ràdio comunicació

Antena	SMA Hembra
Banda	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz

#### Comunicació ràdio

Tecnologia / Tipus	4G (Huawei MU609)
--------------------	-------------------

#### COMPACT DC

Concentrador PLC PRIME

CODI	TIPUS	Connexió 2n trafo	Homologació	Comunicacions	Entrades digitals	Supervisor BT	Connexió 2n traf
Q46274.	Compact DC-S 3G BAT	No	-	PRIME   3G	-	1	
Q4628C.	Compact DC-S MINI		-	PRIME	-	No	No
Q46210.	Compact DC-S 3G		Naturgy	PRIME   3G	-	1	No
Q46220.	Compact DC-S 4I		Naturgy	PRIME	4	1	No
Q46230.	Compact DC-S SBT		Naturgy	PRIME	-	1	No
Q46240.	Compact DC-S BASIC		-	PRIME   3G	-	No	No
Q46050.	Compact DC 2		Naturgy	PRIME	4	2	Si
Q460B0IB00000	Compact DC CCT		Iberdrola	PRIME	-	1	No



## Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Code: Q46274.

Isolated digital inputs, 10 kV/1 min



## Compact DC-S 3G BAT

Concentrador PLC PRIME

Code: Q46274.

### Dimensions



### Conexions

