

DC48B V (600V)

DC48B V (600V), Instrumentación digital: Voltímetro / Indicador de proceso

Código: M20214. **DESCATALOGADO**

> Escala: 600 Vcc
> Sistema: CC
> Medida: -600 / + 600 Vcc
> Fijación: Panel
> Módulos: 48 x 48

Descripción

- Totalmente programable: escala, relación de transformación, etc. (excepto frecuencímetros)
- Medida de V, A, Hz ó °C.
- Medición en verdadero valor eficaz (TRMS), tipos en CA.
- Excelente relación calidad / precio
- Medida de máximos y mínimos
- Posibilidad de salida de relé, según tipos

Aplicación

Para indicar en un visualizador digital de 4 dígitos, de alta luminosidad, la tensión, la corriente, la frecuencia o la temperatura instantánea, así como su máximo y su mínimo, de una línea tanto en media como en baja tensión.



DC48B V (600V)

Indicador digital para panel

Código: M20214.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	4 VA
Frecuencia	40...70 Hz.
Tensión nominal	115...230 Vc.a. (± 10%)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	48 x 48 x 0 (mm)
Envolvente	PC/ABS V0
Peso Neto (kg)	0,25

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Bornes y caja), IP 54 (Frontal), IP 65 (con protección)
Temperatura de almacenamiento	0...+65 °C
Temperatura de trabajo	-40...+70 °C

Circuito de medida de corriente

Aislamiento entre entrada y medida	Tensión de prueba: 3 kV, 50Hz,1min / Test de impulsos: 4 kV (1,2/50 µs)
Nº de muestras por ciclo	64
Resolución	10 bits

Interface usuario

Indicador de exceso escala	----
LED	2
Punto decimal	Programable
Rango	0...9999 (c.a.) / -1999...9999 (c.c.)
Tipo display	7 segmentos (4 dígitos)

Normas

Normas	IEC 1010, IEC 348, IEC 664, EN50081-1, EN50082-1

Precisión de medidas

Medida de corriente de fase	± 0,5 % FE (± 1 dígito)

DC-B
Instrumento digital

CÓDIGO	TIPO	Escala	Sistema	Medida	Módulos

Amperímetros / Indicadores de proceso



DC48B V (600V)

Indicador digital para panel

Código: M20214.

CÓDIGO	TIPO	Escala	Sistema	Medida	Módulos
M20226.	DC72B A (10A)	10 Acc	CC	Directa	72 x 72

Todos los instrumentos de C.A. miden en verdadero valor eficaz Para otras alimentaciones ver tabla de codificación (Alimentación 110 Vc.c. no disponible)

Fecha creación: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.