

ePick GPRS NET

Passerelle avec communications **GPRS** (nécessite une carte SIM de la part de l'utilisateur) ou **Ethernet** (nécessite une connexion à un réseau LAN avec accès à Internet) pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox.,

Code: D60070.

La description

ePick GPRS VPN ou **ePick GPRS NET**. C'est un **enregistreur de données** ou une **passerelle**, conçu pour connecter tous les appareils et capteurs de vos installations, afin de faciliter la gestion de l'énergie avec la **plate-forme CIRCUTOR DataBox**.



ePick GPRS NET

Gateway pour plateforme DataBox

Code: D60070.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	8,8 ... 10,5 VA
Fréquence	47 ... 63 Hz.
Tension nominale	85 ... 264 V~

Alimentation en courant continu

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	6,4 ... 6,5 W
Tension nominale	120 ... 300 V

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	87.5 x 88.5 x 48 (mm)
Boîtier	PC UL 94 - V0 auto-extinguible
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	1

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 / IK 08
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-25 ... +75 °c
Température de travail	-20 ... +50 °c

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2
Règlementation	UNE-EN 61000-6-4, UNE EN 61000-6-2, UNE-EN 61010-1, 2012/19/EC

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)

Interface utilisateur

LED	3 LED

ePick
Gateway pour plateforme DataBox

Date de création: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



ePick GPRS NET

Gateway pour plateforme DataBox

Code: D60070.

CODE	TYPE	Logiciel intégré	Sortie transistor	Générique Modbus	Communications	Protocole	Description	Entrées analogiques	N° relais	Entrées numériques	Sortie analogique
D70050.	Line-EDS-cloud	API's de	2	1	Ethernet | RS-485 | Bus-Line	Modbus | API's | web					
D70005.	Line-EDS-PS	PowerStudio	2	1	Ethernet | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
D70020.	Line-EDS-PSS PRO	PowerStudio Scada PRO	2	1	Ethernet | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
D70021.	Line-EDS-iMonitor	PowerStudio Scada PRO + Front-end iMonitor	2	1	Ethernet | RS-485 | Bus-Line	Modbus (Circutor + generic) | XML					
Modem											
D7300C.	Line-M-4G						Modem de communication 4G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS				
Convertisseur Ethernet											
D80030.	Line-TCPRS1						Convertisseur RS-485/RS-232 à Ethernet/Wi-Fi (ModbusTCP/TCP/UDP) Serveur Web intégré et application mobile (MyConfig) pour configuration				
Alimentation électrique											
D7300A.	Line-M-EXT-PS						Source d'alimentation 110-277 V~ (F-N) / 110-480 V~ (F-F), pour 3 appareils Line maximum				
Modules d'entrée/sortie											
D73001.	Line-M-4IO-T		4			Modbus RTU		-	-	4	-
D73002.	Line-M-4IO-R		-			Modbus RTU		-	4	4	-
D73008.	Line-M-8I6O		-			Modbus RTU		-	6	8	-
D73003.	Line-M-4IO-A		-			Modbus RTU		4 (0/4 ... 20 mA)	-	-	4 (0/4 ... 20 mA) |4 (0/2 ... 10 Vdc)
D73004.	Line-M-4IO-RV		-			Modbus RTU		-	4	4 (230 V)	-
D73006.	Line-M-20I					Modbus RTU			-	20	
D60060.	ePick GPRS VPN						Gateway avec communications GPRS à travers le réseau VPN(1) et carte SIM totalement configurées pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox pour la réalisation d'audits énergétiques et des améliorations relatives à l'Efficience Énergétique Électrique				
D60070.	ePick GPRS NET						Gateway avec communications GPRS (exige une carte SIM de la part de l'utilisateur) pour envoyer des données des équipements connectés au port RS-485 ou Ethernet vers la plateforme dans le nuage Databox pour la réalisation d'audits énergétiques et des améliorations relatives à l'Efficience Énergétique Électrique				