

Page 1 sur 2





computer one

computer one, Relais de réactive à 1 passage, IP 00

Code: R13810. DESCATALOGADO

> Relais alarme: Non > Rang mesure (V): 400

> Tension alimentation (Vca): 230 Vac (ph-N)

> Nr passages: 1

> Courant entrada: .../250 mA> Unité manoeuvre: Contactor

Spécifications

Catégorie d'installation	CAT III
Consommation	3 VA
Fréquence	50-60 Hz
Tension nominale	230 V ~ ±15%
aractéristiques mécaniques	
Taille (mm) larg. x haut. x prof.	90 x 90 x 5 (mm)
aractéristiques environnementales	
Humidité relative (sans condensation)	95%
Température de travail	-10 +50 °C
èglementation	
Certifications	UL
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 61326-1 , IEC 61010-1 , UL 508
ircuit de mesure de courant	
Courant nominal (In)	0,25 A ~
Surcharge admissible	1,2 ln
Surcharge permanente	1,2 ln
Connexion	Entre V2 et N
ircuit de mesure de tension	
Tension nominale	400 V ~ ±15%
écurité électrique	
Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1
orties de relais numériques	
Durée de vie électrique	10x10 ⁴ maniobras
	ienie indinecies









computer one

Code: R13810.

A besoin de transformateurs MC, non inclus. Voir paragraphe M - transformateurs de mesure et Shunts



Page 2 sur 2