DH96CPM

DH96CPM, Multímetro para medição em corrente contínua

Código: M20419. **DESCATALOGADO**

> Sistema: CC
> Precisão: 0,2 % (± 1díg)
> Medida: Programable. Selec. V : 100 / 300 / 800 Vcc
> Parâmetro: V, A, kW, kWh
> Fixação: Painel

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	4 VA (sin tarjeta) / 7 VA (consumo máximo)
Frequência	45/65 Hz
Tensão nominal	115/230 Vc.a.(-15%/+20%)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 48 x 93 (mm)
Envolvente	ABS autoextinguible
Peso (kg)	0,33

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminais e caixa), IP 54 (frontal), IP 65 (com proteção)
Temperatura de armazenamento	-10...+65 °C
Temperatura de trabalho	-40...+70 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	0,003 VA
Sobrecarga admissível	2 In permanente / 5 In durante 5 s
Número de amostras por ciclo	32
Resolução	13 bits

Circuito de medição de tensão

Consumo	0,001 VA

Interface do utilizador

Indicador de excesso de escala	----
LED	8
Casa decimal	Programable
Tipo de visor	7 segmentos (4 dígitos)

Normas

Normas	IEC 1010, IEC 348, IEC 664, IEC 801, EN50081-2, EN50082-2

Precisão na medição

Data de criação: 06/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.

DH96CPM

Código: M20419.

Medição de corrente de fase	0,1 % (± 1 dígito)
Medição de energia ativa (kWh)	0,40%
Medição de potência ativa (kW)	0,40%
Medição de tensão de fase	0,1 % (± 1 dígito)

Data de criação: 06/07/2025 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.