



## TR8 RS-485 25 A

TR8 RS-485 25 A. Equipamentos para a supervisão de instalações fotovoltaicas,

Código: M54600. DESCATALOGADO

#### Descrição

É extremamente complexo certificar que uma central fotovoltaica se encontra no seu ponto máximo de rendimento, sem dispor um controlo das fontes primárias de geração que assim o certifiquem. O **TR8** foi concebido especificamente para o controlo de strings em centrais fotovoltaicas, conhecendo em tempo real o nível de corrente que é gerado nos diferentes grupos e, consequentemente, conhecendo a corrente que flui através dos sensores de tensão e corrente ligados ao dispositivo.

### **Aplicativo**

Aplicação de supervisão de strings solares fotovoltaicos, para a medição de até 8 correntes de geração de corrente contínua e uma referência de tensão de até 1000 Vcc







# TR8 RS-485 25 A

Código: M54600.

## Especificações

