



### Compact DC 2 3G

Compact DC 2 3G, Concentrador PLC PRIME

Código: Q46090. DESCATALOGADO

> Conexão 2º trafo: Sim> Homologação: -

Concentrador PLC PRIME

> Comunicaçãos: PRIME | 3G> Entradas digitais: -

> Supervisor BT: 2

### Descrição

O concentrador **COMPACT DC** é o equipamento encarregue da gestão e da leitura de contadores de energia trifásicos e monofásicos com comunicações PRIME ligados à mesma rede de baixa tensão.

Normalmente localizado no centro de transformação, o concentrador COMPACT DC permite telegerir os contadores, quer seja lendo as informações que estes nos fornecem, ou executando as ações que se podem aplicar sobre este tipo de equipamentos como, por exemplo, modificar as tarifas, agir sobre o elemento de corte, etc.

O **COMPACT DC** tem integrado um contador trifásico indireto, com funções de supervisão de baixa tensão de acordo com o modelo.

O equipamento dispõe de comunicações PLC PRIME, porta Ethernet e entradas digitais.



Página 2 de 4





## Compact DC 2 3G

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46090.

### Especificações

Categoria da instalação	CAT III 300V
Consumo	12 27 VA
Frequência	50 / 60 Hz
Tensão nominal	110 230 V~ ±20 %
aracterísticas mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	279 x 120 x 130 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível VO
Fixação	Trilho DIN
Peso (kg)	1,3
aracterísticas ambientais	
Grau de proteção	IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 95 %
Temperatura de trabalho	-25 +70 °C
ircuito de medição de corrente	
Categoria da instalação	CAT III 600V
Corrente nominal (In)	5 A
Margem de medição de corrente de fase	2 mA 10 A
Consumo máximo em entrada de corrente	0.02 VA
Corrente máxima de impulso	20 x ln (< 1s)
Corrente mínima de medição	2 mA
ircuito de medição de tensão	
Categoria da instalação	CAT III 600V
Impedância de entrada	800 ΚΩ
Margem de medição de frequência	45 65 Hz
Margem de medição de tensão	127/220 230/400 V~ ±20 %
Consumo máximo em entrada de tensão	0.07 VA
Tensão mínima de medição (Vstart)	10 V~
lormas	
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61000-4-2, UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN



Interface do utilizador





## Compact DC 2 3G

Concentrador PLC PRIME

Código: Q46090.

LED 19 LED de indicação / 2 LED (20.000 imp / kWh) / 2 LED (20.000 imp / kVArh)

#### Precisão na medição

Medição de corrente de fase	1%
Medição de energia reativa (kvarh)	Classe 2
Medição de energia ativa (kWh)	Classe B (1)
Medição de tensão de fase	1%

Entradas digitais isoladas 10 kV/1 min









# Compact DC 2 3G


Concentrador PLC PRIME

Código: Q46090.

Dimensões Conexões







SCALA 1:1